



**Uwaga:**  
Wszystkie części metalowe znajdujące się nad poziomem dachu połączyć elektrycznie ze zwodami poziomymi lub chronić zwodami pionowymi.

Kominy z nakładkami kominowymi chronione będą za pomocą iglic kominowych, montowanych z boku komina. Wykonać połączenie iglic kominowych z zachowaniem ciągłości galwanicznej ze zwodami poziomymi dachu. Kominy bez nakładek chronione będą za pomocą przewodów  $\phi 8\text{mm}$ , mocowanego za pomocą uchwytów klejonych do "daszku" komina.

Przewody odprowadzające prowadzić podtynkowo w rurze ochronnej. Montaż złącza kontrolnego podtynkowo w puszcze na złącze kontrolne.

<b>Bogumił Konopka</b> <b>Śląska Agencja Energetyczna</b> 41 500 Chorzów ul. Ryszki 57/21 (0 32) 245 99 04 601 48 04 96		
Inwestor	Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach 42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121A	
Temat	Przebudowa obiektu "Starej szkoły" w Dobieszowicach z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną	
Tytuł Rysunku	Plan instalacji odgromowej. Rzut dachu. Uziom otokowy.	
Projektował:	dr inż. Tomasz Sierociński nr upr. SLK/4896/PWOE/13	Branża: Instalacje Elektryczne
Koordynator	inż. Bogumił Konopka	
Rok: 2016	Skala 1:50	Nr rys. E-05